

T.C.
ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Sayı : 98901083-310.99/
Konu : Statik Rapor

19.04.2023

RAPOR

13.04.2023 tarih ve 179107 sayılı Zabıta Müdürlüğü yazısına istinaden Üsküdar İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Hanımeli Sokak, 1152 ada, 22 parsel, 16 kapı sayılı yerde bulunan taşınmaz ile ilgili dosyasında ve mahallen inceleme yapılmış olup;

Dosyasında Yapılan incelemede:

- Herhangi bir mimari ve/veya statik projesinin mevcut olmadığı görülmüştür.

Statik İnceleme:

- Yapının metruk halde olduğu,
- Yapı ruhsatının bulunmadığı,
- Tüm çevresel ve iklimsel olumsuz etkilere açık olduğu,
- Yapı girişinin açık olduğu, suça meyilli-uyuşturucu madde kullanan şahıslarca sığınma yeri olarak kullanılabileceği,
- Çevresi için can ve mal emniyetine karşı tehlike arz ettiği gözlemlenmiştir.

Sonuç ve Öneriler:

Yukarıda izah edilen hususlar nedeniyle; herhangi bir mühendislik yardımı alınmadan inşa edilmiş olan, Üsküdar İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Hanımeli Sokak, 1152 ada, 22 parsel, 16 kapı sayılı yerde bulunan metruk yapıların hem statik olarak hem de çevresindeki can ve mal emniyeti açısından tehlike arz ettiği kanaati oluşmuştur.

Söz konusu yapının İmar Kanunu 39.Maddesinin“(…) genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunum izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip en kısa süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir (...)” hükmüne göre değerlendirilmesinin yapıldığı;

24.02.2017 tarihli ve 1056 sayılı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü yazısına ve 09.02.2017 tarihli, 4467 sayılı Üsküdar Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı ile tamamı gözlemsel veriye dayalı olarak hazırlanan, iş bu rapor tarafımızca tanzim edilerek imza altına alınmıştır.

19.04.2023


Hasan Melik ERCAN
İnşaat Mühendisi


Özgür PADİR
İnşaat Mühendisi



ÜSKÜDAR
BELEDİYESİ

