

Sayı : 98901083-310.99/

07.09.2021

Konu : Statik Rapor

RAPOR

Üsküdar İlçesi, Burhaniye Mahallesi, Kanuni Sultan Süleyman Sokak, 725 ada, 105 parsel, 18 kapı sayılı taşınmaz ile ilgili dosyasında ve mahallen yapılan inceleme yapılmış olup;

Dosyasında Yapılan incelemede:

- Herhangi bir mimari ve/ veya statik projesinin mevcut olmadığı görülmüştür.

Statik İnceleme:

- 1. Bodrum kat+ zemin katlı betonarme karkas yapı olduğu;
- Yapı; zemin kat döşemesinin büyük bölümünün çökmüş olduğu, yer yerde betonu çöken döşemeye ait donatı demirinin açıkta kaldığı ve yer yer donatı demirlerinde de kopmalar
- Yapının inşaat aşamasında karkas olarak kaldığı, dış cephe duvarlarının ve çatı örtüsünün olmadığı,
- Yapının, metruk halde olduğu,
- Yapının mevsimsel ve çevresel tüm olumsuz etkenlere açık olduğu,
- Yapının çevresi için can ve mal emniyetine karşı tehlike arz ettiği gözlemlenmiştir.

Sonuç ve Öneriler:

Yukarıda izah edilen hususlar nedeniyle; herhangi bir mühendislik yardımı alınmadan inşa edilmiş olan söz konusu metruk yapının statik olarak tehlike arz ettiği kanaati oluşmuştur.

Söz konusu yapının İmar Kanunu 39.Maddesinin "(...) genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip en kısa süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir (...)" hükmüne göre değerlendirilmesinin yapıldığı;

24.02.2017 tarihli ve 1056 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü yazısı ile 09.02.2017 tarihli, 4467 sayılı Üsküdar Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü yazılarına istinaden, tamamı gözlemsel veriye dayalı olarak hazırlanan, iş bu rapor tarafımızca tanzim edilerek imza altına alınmıştır. 07.09.2021


Hatice Aybükü ATACAN
İnşaat Yüksek Mühendisi




ÜSKÜDAR
BELEDİYESİ



İ



ÜSKÜDAR
BELEDİYESİ



İyi ki ÜSKÜDAR